



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L2157-250710)

茲證明

堃霖冷凍機械股份有限公司
冰水機組性能測試實驗室

高雄市梓官區赤崁北路 336 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：2157

初次認證日期：九十九年五月十三日

認證有效期間：一百一十四年七月二十六日至一百一十七年七月二
十五日止

認證範圍：測試領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一四年七月十日

認證編號：2157
實驗室主管：李明澤

■ 19.08 電子與電機
水冷式冰水機, 氣冷式冰水機
E007 消耗功率
水冷式冰水機
CNS 12575
AHRI 550/590-2023
AHRI 551/591-2023
氣冷式冰水機
CNS 12575
水冷式冰水機
(351.6 to 3516.2) kW; (100 to 1000) RT; (含 IPLV, NPLV)
(10.5 to 351.6) kW; (3 to 100) RT; (不含 IPLV, NPLV)
3 Ø, (200 to 600) V, 50 Hz/60 Hz
氣冷式冰水機
(17.6 to 527.4) kW; (5 to 150) RT; (不含 IPLV, NPLV)
3 Ø, (200 to 600) V, 50 Hz/60 Hz

報告簽署人：李明澤；侯景仁；張世儒

M204 水頭損失
水冷式冰水機
CNS 12575
AHRI 550/590-2023
AHRI 551/591-2023
氣冷式冰水機
CNS 12575
水冷式冰水機
(0 to 490) kPa
氣冷式冰水機
(0 to 490) kPa

報告簽署人：李明澤；侯景仁；張世儒

T004 製冷能力
水冷式冰水機
CNS 12575
AHRI 550/590-2023
AHRI 551/591-2023
氣冷式冰水機
CNS 12575
水冷式冰水機
(351.6 to 3516.2) kW; (100 to 1000) RT; (含 IPLV, NPLV)
(10.5 to 351.6) kW; (3 to 100) RT; (不含 IPLV, NPLV)
氣冷式冰水機
(17.6 to 527.4) kW; (5 to 150) RT; (不含 IPLV, NPLV)

報告簽署人：李明澤；侯景仁；張世儒



T006 能源效率
水冷式冰水機
CNS 12575
AHRI 550/590-2023
AHRI 551/591-2023
氣冷式冰水機
CNS 12575
水冷式冰水機
(351.6 to 3516.2) kW; (100 to 1000) RT; (含 IPLV, NPLV)
(10.5 to 351.6) kW; (3 to 100) RT; (不含 IPLV, NPLV)
氣冷式冰水機
(17.6 to 527.4) kW; (5 to 150) RT; (不含 IPLV, NPLV)

報告簽署人：李明澤；侯景仁；張世儒

(以下空白)

