



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

(證書編號：L2157-220426)

茲證明

堃霖冷凍機械股份有限公司

冰水機組性能測試實驗室

高雄市梓官區赤崁北路 336 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：2157

初 次 認 證 日 期：九十九年五月十三日

認 證 有 效 期 間：一百一十一年七月二十六日至一百一十四年七月二十五日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁



掃描確認真偽

董事長

連錦漳

中華民國一十一年四月二十六日

認證編號：2157

實驗室主管：李明澤

■ 19.08 電子與電機

水冷式冰水機, 氣冷式冰水機

E005 能源效率比值

水冷式冰水機

CNS 12575

AHRI 550/590

AHRI 551/591

氣冷式冰水機

CNS 12575

水冷式冰水機

(351.6 to 2461.2) kW; (100 to 700) RT; (含 IPLV, NPLV)

(10.5 to 351.6) kW; (3 to 100) RT; (不含 IPLV, NPLV)

氣冷式冰水機

(17.6 to 527.4) kW; (5 to 150) USRT; (不含 IPLV, NPLV)

報告簽署人: 李明澤; 侯景仁; 張世儒

E005 冷卻消耗電功率

水冷式冰水機

CNS 12575

AHRI 550/590

AHRI 551/591

氣冷式冰水機

CNS 12575

水冷式冰水機

(351.6 to 2461.2) kW; (100 to 700) RT; (含 IPLV, NPLV)

(10.5 to 351.6) kW; (3 to 100) RT; (不含 IPLV, NPLV)

3 ϕ , (200 to 600) V, 50 Hz/60 Hz

氣冷式冰水機

(17.6 to 527.4) kW; (5 to 150) RT; (不含 IPLV, NPLV)

3 ϕ , (200 to 600) V, 50 Hz/60 Hz

報告簽署人: 李明澤; 侯景仁; 張世儒

M204 水頭損失

水冷式冰水機

CNS 12575

AHRI 550/590

AHRI 551/591



氣冷式冰水機
CNS 12575
水冷式冰水機
(0 to 490) kPa
氣冷式冰水機
(0 to 490) kPa

報告簽署人: 李明澤; 侯景仁; 張世儒

T004 冷卻能力

水冷式冰水機

CNS 12575

AHRI 550/590

AHRI 551/591

氣冷式冰水機

CNS 12575

水冷式冰水機

(351.6 to 2461.2) kW; (100 to 700) RT; (含 IPLV, NPLV)

(10.5 to 351.6) kW; (3 to 100) RT; (不含 IPLV, NPLV)

氣冷式冰水機

(17.6 to 527.4) kW; (5 to 150) RT; (不含 IPLV, NPLV)

報告簽署人: 李明澤; 侯景仁; 張世儒

(以下空白)

